


- ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 16A/250V (EKIPO ESZENOGRAFIKOAK)
- ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 16A/250V (ZENBAIT ERABILERA)
- ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 16A/250V (EKIPO ESZENOGRAFIKOAK) ESTANKOIA
- ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 16A/250V (ESKU-LEHORGAILUA)
- ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 16A/250V (TERMOA) ETENGAILU BIPOLARRAREKIN 10A/250V
- ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 20VA SEGURTASUNEKOA. INSTALAZIOA BABESEKO BOLUMENEAN
- LURREKO 4 KORRONTE-HARGUNE DITUEN KUTXA
- HORMAKO 4 KORRONTE-HARGUNE DITUEN KUTXA
- LURREKO 2 KORRONTE-HARGUNE DITUEN KUTXA. 1 RJ-45
- LURREKO KUTXA, 16 A ETENGAILU AUTOMATIKO BAT, 25 A DIFERENTZIAL, 2 CHUKO ENTXUFE, 2 RJ-45 DITUENA
- BABESERAKO ETENGAILU BAT, 3P+T 32A/400V KORRONTE-HARGUNE BAT, 3 BABES ETENGAILU ETA 2P+T 16A/230V MOTAKO 3 KORRONTE HARGUNE DITUEN MULTZOA
- ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 10-16A/250V (AUDIO HARGUNEA)
- KUTXA BORNEEKIN
- ERREGISTRO ETA DERIBAZIO KUTXA



1. SOLAIRUA



# 1. HALLA. BULEGOA

1/250 ESKALA